

INFORME DIARIO DE TRABAJOS
MES FEBRERO 2026

LUNES 02

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, se debe ver salida de agua en piso ducha Damas, esto fue visto ya hace un año, pero nada se a hecho por solucionar este tema, lo que origina salida de agua hacia el baño principal de Damas, por ahora fuera de servicio ducha, lavamanos sin su Sifon, fuera de uso, todo esto que se indica, fue visto por Don Mauricio Peña y Lillo, quien los agendo para poder darle solución a la brevedad.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1 .

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejo en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, interior limpios.

7.- Stand de artesanías, se continua limpieza de estos Stand, barriendo y despejando lo de su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos, a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo en las paredes, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza y barrido de veredas y el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.

8.- Cocinerías, Stand limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, no se ha detenido, cuyo caudal va hacia los Stand de Artesanía, solo informo, porque puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos y la limpieza que se esta haciendo seria inútil.

11.- Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, hoy solo se barrieron baños y mesones de apoyo fogón y publico, ademas del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos banca que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, mañana se regara césped.-

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferias, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción.

15.- Cortar pasto sector Stand de Cocineias y Artesanías, por la parte de atrás y costados, imposible caminar.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa.

MARTES 03

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, se debe ver salida de agua en piso ducha Damas, esto fue visto ya hace un año, pero nada se a hecho por solucionar este tema, lo que origina salida de agua hacia el baño principal de Damas, por ahora fuera de servicio ducha, lavamanos sin su Sifon, fuera de uso, todo esto que se indica, fue visto por Don Mauricio Peña y Lillo, quien los agendo para poder darle solución a la brevedad, solo llamo la atención hoy que había una persona dentro del pasillo del baño que dormía, pero era un joven que quizás el frio de la noche lo obligo a esa situación, ya que andaba en bicicleta, lo deje ahí, pensando en la parte humana y usando el mi criterio, en todo caso no le molesto a él ni a mi, hacer el aseo que corresponde.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero. Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, lo mismo que Camarin 1.-

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejo en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se termino su limpieza, barriendo y despejando lo de su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos, a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo en las paredes, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza y barrido de veredas y el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden., hoy se lavo paredes, puertas y protectores de ventanas en su exterior, mañana se continuara, para finalizar con el lavado de pisos de estos Stand, (exceso de mal olor.-)

8.- Cocinerías, solo se barrieron los Stand quedaron completamente limpias, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor va hacia en ese sector, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, porque puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos y la limpieza que se esta haciendo seria inútil.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, ademas del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos banca que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales.

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción.

15.- Cortar pasto sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, imposible caminar.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salió y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedó en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se hizo entrega de Útiles de Aseo para Oficina de Cámaras de Vigilancia y Paradero

MIÉRCOLES 04

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, se trabajó en ducha damas, para corregir salida de agua del piso, esto fue visto ya hace un año, pero nada se había hecho por solucionar este tema, esperamos que haya quedado bien, se vera mañana, lo que originaba salida de agua hacia el baño principal de Damas, de haber quedado bien, se habilitara para seguir siendo usado, lavamanos de este mismo baño, también fue reparado, se le colocó sifón nuevo, esperamos que todo salga bien.-

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del río, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en óptimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por pérdidas de agua, sobre todo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le hará una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2, reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, lo mismo que Camarin 1.-

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, además de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejó en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, además de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se terminó su limpieza, barriendo y despejando lo de su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos, hoy se comenzó el lavado de sus pisos, debido a entrada de agua servidas lo que provoca olor, se trabajó hasta el Stand 4, mañana se pondrá término a esta labor y así dejarlos en condiciones de uso, a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se está descascarando por el tiempo en las paredes, además, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza y barrido de veredas y el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden, (exceso de mal olor.-)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor va hacia en ese sector, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, porque puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos y la limpieza que se esta haciendo seria inútil.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, ademas del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos banca que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales.

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarías de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción.

15.- Cortar pasto sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, imposible caminar.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se hizo entrega de Útiles de Aseo para Complejo Bahía Azul.

JUEVES 05

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, se trabajo en ducha damas, para corregir salida de agua del piso, esto fue visto ya hace un año, pero nada se había hecho por solucionar este tema, esperemos que haya quedado bien, se vera mañana, lo que originaba salida de agua hacia el baño principal de Damas, de haber quedado bien, se habilitara para seguir siendo usado, lavamanos de este mismo baño, también fue reparado, se le coloco sifón nuevo, esperemos que todo salga bien.-

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero. Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, lo mismo que Camarin 1.-

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejo en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, hoy se puso termino a su limpieza, barrido y lavados y clorados de pisos, despejando lo de su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas, el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5, Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis.-

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente, porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, ademas del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos banca que están sueltas, las razones del porque? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales.

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarías de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografiás, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Cortar Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, imposible caminar.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara? y donde se dejaran?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se visito por la tarde Albergue, para ver en la situación que se encuentra, (Muy sucio), hay que hacer una limpieza full, pisos, ventanas, alfombras piezas, baños individuales, duchas general, cocina, comedor, se preparara el material necesario para esto, ademas se deben lavar todos los vidrios de las ventanas y colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas.

20.- Ver tema de Inventario de Útiles de Aseo, lo que esta quedando, de algunos útiles, estimo no alcanzara para cubrir lo que se deberá ocupar, para los espacios a ocupar, a menos que la productora se haga cargo de soporte, de todas maneras en lo concerniente a papel higiénico industrial, estaría quedando para una vez mas solo para el Complejo Bahía Azul, dejando sin stock al resto de dependencias.- (Inventario ya esta en su poder).

VIERNES 06

1.-limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, se volvió a trabajar en ducha damas, se colocara mas silicona día Lunes 09.02.2026.- para corregir salida de agua del piso, esperemos quede bien, lo que originaba salida de agua hacia el baño principal de Damas, de quedar bien, se habilitara para seguir siendo usado, lavamanos de este

mismo baño, también fue reparado, pero sigue goteando, se le colocara ,as silicona día lunes, esperemos que todo salga bien.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del río, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero. Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, lo mismo que Camarin 1.-

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejo en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se limpios mesones y repisas de todos los Stand, los cuales se lavaron, debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedaron operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis.-

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.- Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, ademas del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos banca que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales.

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Cortar Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, imposible caminar.

15.- Se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, mañana se vera el estado en que quedara.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se comenzó la limpieza de Albergue,, se barrieron pisos, limpieza de polvo en ventanas, barrido de alfombras en piezas, baños individuales, duchas general, cocina, comedor, se preparo el material necesario para esto, ademas se deben lavar todos los vidrios de las ventanas y colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas.

20.- Ver tema de Inventario de Útiles de Aseo, lo que esta quedando, de algunos útiles, estimo no alcanzara para cubrir lo que se deberá ocupar, para los espacios a ocupar, a menos que la productora se haga cargo de soporte, de todas maneras en lo concerniente a papel higiénico industrial, estaría quedando para una vez mas solo para el Complejo Bahía Azul, dejando sin stock al resto de dependencias.- (Inventario ya esta en su poder), solo quedan 6 Unidades de Papel Higiénicos Industrial en bodega y 1 en Bar Ponderosa, que sera ocupado en el mismo lugar cuando se requiera.

LUNES 09

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, se trabajo en ducha damas, para corregir salida de agua del piso, hoy se coloco mas silicona , para que no filtre, esperemos haya quedado bien este trabajo, para así habilitar ducha y seguir siendo usada, lavamanos de este mismo baño, también fue reparado, se le coloco mas silicona, resto del baño en condiciones de uso, ademas se cambiado forro de cortina de ducha varones, muy mal estado.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, lo mismo que Camarin 1.-

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejo en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se limpios mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.(de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis.-

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, ademas del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos banca que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy se repasaron mesones de apoyo y escenario.

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, mañana se vera el estado en que quedara.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se comenzó la limpieza de Albergue,, se barrieron pisos, limpieza de polvo en ventanas, barrido de alfombras en piezas, baños individuales, duchas general, cocina, comedor, se preparo el material necesario para esto, ademas se deben lavar todos los vidrios de las ventanas y colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas.

20.- Ver tema de Inventario de Útiles de Aseo, lo que esta quedando, de algunos útiles, estimo no alcanzara para cubrir lo que se deberá ocupar, para los espacios a ocupar, a menos que la productora se haga cargo de soporte, de todas maneras en lo concerniente a papel higiénico industrial, estaría quedando para una vez mas solo para el Complejo Bahía Azul, dejando sin stock al resto de dependencias.- (Inventario ya esta en su poder), solo quedan 6 Unidades de Papel Higiénicos Industrial en bodega y 1 en Bar Ponderosa, que sera ocupado en el mismo lugar cuando se requiera.

21.- Se retiro 2 restos de Papel Higiénico de baños Ponderosa, para ser colocados en Baños Públicos.

MARTES 10

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc., para poder varillar desagüe, hoy se reabrió ducha de damas, esperemos haya quedado bien este trabajo, lavamanos de este mismo baño, también se podrá usar como corresponde, ya fue reparado, resto del baño en condiciones de uso.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarín 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, además de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejó en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, además de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se limpios mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, además, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.(de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frentes.-

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, además del corte de pasto para tenerlo en condiciones para cuando se realice el Festival del Ovejero 2026, quizás sea para la segunda semana del mes de Febrero 2026, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, además de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy se repasaron mesones de apoyo, además de ver ira de cobre suelta en hornilla móvil de cocina, voy a ver si la puedo arreglar., dentro de estos días veré el funcionamiento de lavavajillas industrial.-

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de de la Caseta de transmisiones, pero se debe recoger el pasto.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se continua con la limpieza del Albergue, se comenzó dejando en condiciones, se trapeo, Sala de Stard, salón principal, baños y limpieza de Marcos de Ventanas, además se deben lavar todos los vidrios de las ventanas, pero no se ve ninguna llave que pueda suministrar agua, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, además falta colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas.

20.- Ver tema de Inventario de Útiles de Aseo, lo que esta quedando, de algunos útiles, estimo no alcanzara para cubrir lo que se deberá ocupar, para los espacios a ocupar, a menos que la productora se haga cargo de soporte, de todas maneras en lo concerniente a papel higiénico industrial, estaría quedando para una vez mas solo para el Complejo Bahía Azul, dejando sin stock al resto de dependencias.- (Inventario ya esta en su poder), solo quedan 6 Unidades de Papel Higiénicos Industrial en bodega y 1 en Bar Ponderosa, que sera ocupado en el mismo lugar cuando se requiera.

21.- Revisar Inventario de Útiles de Aseo.-

MIÉRCOLES 11

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continua en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc, para poder varillar desagüe, ducha Damas y sifón de lavamanos Baño Damas, quedaron bien, se podrá usar como corresponde, resto del baño en condiciones de uso.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en optimas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, quedando en condiciones de aseo, pero no de uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio y se dejo en condiciones de uso, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.(de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis.-

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, hoy se hizo el corte de césped, no estuve en el lugar, pero mañana veré como ha quedado, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy se repasaron mesones de apoyo, ademas de ver tira de cobre suelta en hornilla móvil de cocina, voy a ver si la puedo arreglar., dentro de estos días ver el funcionamiento de lavavajillas industrial.-

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, sería como más adelante, puesto que se está enfocado en la Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocineras y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de la Caseta de transmisiones, pero se debe recoger el pasto y la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue ahí mismo.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salió y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedó en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se continúa con la limpieza del Albergue, se comenzó dejando en condiciones, se trapeo, Sala de Stard, salón principal, baños y limpieza de Marcos de Ventanas, además se deben lavar todos los vidrios de las ventanas, pero no se ve ninguna llave que pueda suministrar agua, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, además falta colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas, hoy se trapeo cocina y se limpiaron marcos de ventanas, arreglos de camas y se raspó techo de entrada que se encuentra en mal estado, debe ser arreglado y pintado, de acuerdo a su inventario, existe la faltante de sillas y hay una rota, que se debe cambiar, también se debe cortar el césped del sector y limpiar entrada, pero creo que es trabajo de quien hizo los arreglos de camino y veredas para llegar al Albergue.

20.- Ver tema de Inventario de Útiles de Aseo, lo que está quedando, de algunos útiles, estimo no alcanzara para cubrir lo que se deberá ocupar, para los espacios a ocupar, a menos que la productora se haga cargo de soporte, de todas maneras en lo concerniente a papel higiénico industrial, estaría quedando para una vez más solo para el Complejo Bahía Azul, dejando sin stock al resto de dependencias.- (Inventario ya está en su poder), solo quedan 6 Unidades de Papel Higiénico Industrial en bodega y 1 en Bar Ponderosa, que será ocupado en el mismo lugar cuando se requiera.

21.- Revisar Inventario de Útiles de Aseo.-

JUEVES 12

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, continúa en la misma situación día anterior, debe esperarse, por ahora se mantendrá cerrado, se debe sacar taza de wc, para poder varillar desagüe, ducha Damas y sifón de lavamanos Baño Damas, quedaron bien, se podrá usar como corresponde, resto del baño en condiciones de uso.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del río, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por pérdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le hará una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2, reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, hoy se comenzó a reparar algunas de las roturas de este baño, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no está para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, además de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, además de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se está descascarando por el tiempo, además, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas, el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis, hoy también se hicieron reparaciones en baño Varones.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, sigue pendiente limpieza de mesones publico, ayer se efectuó el corte de césped, quedando bien, mañana se retirara el césped que se corto y se procederá a su riego, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy se repasaron mesones de apoyo, ademas de ver tira de cobre suelta en hornilla móvil de cocina, , debe cambiarse el cobre de paso de gas, estos días ver el funcionamiento de lavavajillas industrial.-

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de de la Caseta de transmisiones, pero se debe recoger el pasto y la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue ahí mismo.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se continua con la limpieza del Albergue, se comenzó dejando en condiciones, se trapeo, Sala de Stard, salón principal, baños y limpieza de Marcos de Ventanas, se lavaron todos los vidrios de las ventanas, por su exterior, se enviaron fotos , se hizo una conexión con ducha general para poder hacer este trabajo, llave que pueda suministrar agua en este lugar no existe, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, ademas falta colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas, hoy se trapearon pasillos y hall de entrada y también limpieza de refrigerador, se arreglo y pintado de pared de hall de estrada arriba, que se encuentra en mal estado, de acuerdo a Inventario Albergue, existe la faltante de sillas, hay una rota, que se debe cambiar, también se debe cortar el césped del sector y limpiar entrada, pero creo que es trabajo de quien hizo los arreglos de camino y veredas para llegar al Albergue.

20.- Ver tema de Inventario de Útiles de Aseo, lo que esta quedando, de algunos útiles, estimo no alcanzara para cubrir lo que se deberá ocupar, para los espacios a ocupar, a menos que la productora se haga cargo de soporte, de todas maneras en lo concerniente a papel higiénico industrial, estaría quedando para una vez mas solo para el Complejo Bahía Azul, dejando sin stock al resto de dependencias.- (Inventario ya esta en su poder), solo quedan 6 Unidades de Papel Higiénicos Industrial en bodega y 1 en Bar Ponderosa, que sera ocupado en el mismo lugar cuando se requiera.

21.- Revisar Inventario de Útiles de Aseo.-

VIERNES 13

1.- limpieza de baños público, box 1 del baño Damas, fue arreglado por Don Sergio Alvarez y Don Erwin Gallardo, se saco taza de wc, para poder varillar desagüe y dejarlo en condiciones, ducha Damas y sifón de lavamanos Baño Damas, quedaron bien, por lo tanto ha quedado baño totalmente operativo, también se hizo limpieza de vidrios, lavamanos, mesones, espejos y duchas. Paredes, quedando en condiciones de uso.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del río, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana se le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. (Momentáneamente Cerrado)

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.(de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpias, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, , se comenzó trabajos de reparaciones en los sectores anteriormente indicados, baño damas, baño varones, baño discapacitados, barridos y trapeados, se hizo también limpieza de vidrios posteriores, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, se hizo limpieza de mesones y se regó el césped, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy se repasaron mesones de apoyo, ademas de ver tira de cobre suelta en hornilla móvil de cocina, , debe cambiarse el cobre de paso de gas, estos días ver el funcionamiento de lavavajillas industrial.-

12.- Sector Pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ver todo lo referente a griferias, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Días atrás se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de de la Caseta de transmisiones, pero se debe recoger el pasto y la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue ahí mismo.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejen ?.

18.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

19.- Se continua con la limpieza del Albergue, dejándolo en condiciones, faltan colocar las cortinas Roller, por alguien que entienda bien este procedimiento de estas cortinas, se debe cortar el césped del sector y limpiar entrada, pero creo que es trabajo de quien hizo los arreglos de camino y veredas para llegar al Albergue, se limpiara nuevamente vidrios por ambos lados.-

LUNES 16

1.- limpieza de baños público, quedando en buenas condiciones de aseo y ademas todo funcionando.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza. Personal de Maestranza comenzó trabajos de reparaciones. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. Personal de Maestranza comenzó trabajos de reparaciones. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se deben limpiar mesones, restante se ve ordenado y limpio sus pisos, despejado su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden.(de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpios, Stand 1 al 5 , Puntos de Ventas 1-2-3, , se comenzó trabajos de reparaciones en los sectores anteriormente indicados, baño damas, baño varones, baño discapacitados, todos barridos y trapeados, lo que si se deben cambiar todas las canaletas, ver perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis, ademas de repasar todo una vez que terminen las reparaciones.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente , porque encierra los Stand de Artesanía, solo

informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy también se repasaron mesones de apoyo, ademas de ver tira de cobre suelta en hornilla móvil de cocina, debe cambiarse el cobre de paso de gas, la cual sera llevada por personal de maestranza, dentro de estos días, también se debe ver el funcionamiento de lavavajillas industrial (día Miércoles) y repasar todo una vez terminados los trabajos de personal de Maestranza.

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferias, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar.

14.- Se debe reparar llave de agua suministra a Manguera de Incendio de Fogón

15.- Jueves se limpiara Campana de Fogón Ponderosa.

16- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

7.- Se reitera que días atrás se procedió al corte de Césped sector Stand de Cocinerias y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de de la Caseta de transmisiones, pero se debe recoger el pasto y la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue ahí mismo.

18.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

19.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

20.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

21.- Se continua con la limpieza del Albergue, se continuo con la instalación de Cortina roller, esperemos queden bien, llave de corte de agua que da a lavamanos, quedo en buenas condiciones, llave que pueda suministrar agua en este lugar no existe, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, se debe limpiar camino y veredas que llegan al Albergue, pero eso le corresponde al personal que hizo el trabajo, no es lógico que uno termine finalizando estos trabajos.

22.- Debe verse estado de Inventario del cual se informo desde el jueves 5 de Febrero 2026, por este medio, con la idea de procurar la compra de útiles para estar preparados para la Fiesta del Ovejero

23.- También se debe ver el tema de vencimiento de los extintores, los cuales indican Marzo 2026 como fecha de vencimiento, esto igual fue avisado a Don Mauricio Peña y Lillo , Administrador Municipal

MARTES 17

1.- limpieza de baños público,se deja en buenas condiciones de aseo y ademas todo funcionando, solo se deben cambiar 2 tubos fluorescentes, pero que no afectan el uso de estos baños.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

amarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluoescntes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajando en esto, pero no pueden seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajando en esto, pero no pueden seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se deben limpiar mesones, restante se ve ordenado y limpio sus pisos, despejado su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas, el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden, ademas me indica Don Angel Arriaza, que la llave de abrir el baño varones no cumple su función, hasta el día viernes todo bien, según su impresión, hubo como forcejeo, ya que en la mañana de ayer había personas en el lugar en otras condiciones personales. Por lo tanto deberá cambiarse. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpias, Stand 1 al 5 Puntos de Ventas 1-2-3, , se terminaron los trabajos de reparaciones, en los sectores anteriormente indicados, jueves por la mañana lo veré, si se arreglo, perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis, ademas de repasar todo.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, sigue llamando la atención, cuyo caudal se ve como estancado, pero si dejan que siga así, de seguro existirá un muy mal olor, que puede traer consecuencias, estimo debe ser visado por Personal de Medio Ambiente, porque encierra los Stand de Artesanía, solo informo, debido a que puede existir la posibilidad remota de que esta agua pueda ingresar a estos Stand y la limpieza que se hizo habría sido sin sentido.

11.-Ponderosa, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy también se repasaron mesones de apoyo, se debe ver el funcionamiento de lavavajillas industrial (día Jueves)

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarias de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferias, del cual se enviaron fotografías, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar. (jueves se vera)

14.- Se debe reparar llave de agua suministra a Manguera de Incendio de Fogón

15.- Jueves se limpiara Campana de Fogón Ponderosa.

16- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

17.- Se insiste en el retiro de pasto debido al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de la Caseta de transmisiones, también, la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue todo igual.

18.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

19.- Se debe sacar bolsón con latas de aluminio, nadie ha dado la orden de quien los llevara ? y donde se dejaran ?.

20.- También se debe retirar Cono plástico, que contiene latas y botellas, pero creo debe ser un camión grúa para levantarlo.

21.- Se continua con la limpieza del Albergue, se continuo con la instalación de Cortina roller, personal de Maestranza cambio llave de corte de agua que da a lavamanos, llave que pueda suministrar agua en este lugar no existe, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, se debe limpiar camino y veredas que llegan al Albergue, pero eso le corresponde al personal que hizo el trabajo, no es lógico que uno termine finalizando estos trabajos.

22.- Se sacaron 4 unidades de papel higiénico desde los baños de camarines cancha sintética, para ser llevados a Bahía Azul.

MIÉRCOLES 18

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo y ademas todo funcionando, solo se deben cambiar 2 tubos fluorescentes, mañana, que me lo entregara Maestranza, pero que no afectan el uso de estos baños.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva. Y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajando en esto, pero no pueden seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajando en esto, pero no pueden seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se deben limpiar mesones, restante se ve ordenado y limpio sus pisos, despejado su interior, se limpiaron mesones y repisas de todos los Stand, se lavaron debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden, ademas me indica Don Angel Arriaza, que la llave de abrir el baño varones no cumple su función, hasta el día viernes todo bien, según su impresión, hubo como forcejeo, ya que en la mañana de ayer había personas en el lugar en otras condiciones personales. Por lo tanto deberá cambiarse. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpias, Stand 1 al 5 Puntos de Ventas 1-2-3, , se terminaron los trabajos de reparaciones, en los sectores anteriormente indicados, jueves por la mañana lo veré, si se arreglo, perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis, ademas de repasar todo.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, hoy personal de SALFA trabajaba en despejar toda esa agua acumulada y dejar en condiciones, aparentemente, encontraron la falla de estancamiento, esperemos ojala quede bien.

11.-Ponderosa, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy también se repasaron mesones de apoyo, se debe ver el funcionamiento de lavavajillas industrial, mañana Jueves, ademas de ver lo que se pueda dejar en condiciones.-

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver griferías de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferias, del cual se enviaron fotografiás, en la cual se indica los lugares y lo que hay que reparar. (mañana se vera)

14.- Se debe reparar llave de agua suministra a Manguera de Incendio de Fogón

15.- Jueves se limpiara Campana de Fogón Ponderosa.

16- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

17.- Se insiste en el retiro de pasto debido al corte de Césped sector Stand de Cocinerias y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de la Caseta de transmisiones, también, la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue todo igual.

18.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

19.- Verificar mañana si bolsón con latas de aluminio, fue retirado.

20.- Verificar mañana si Cono plástico, que contiene latas y botellas, fue retirado.

21.- Se continua con la instalación de Cortinas Roller, mañana quedara listo, si no existe alguna interrupción, pero reitero la colocación de llave que pueda suministrar agua en este lugar, no existe, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, se debe limpiar camino y veredas que llegan al Albergue, pero eso le corresponde al personal que hizo el trabajo, no es lógico que uno termine finalizando estos trabajos.

JUEVES 19

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo y ademas todo funcionando, se cambiaron los 2 tubos fluorescentes que estaban en mal estado, todo quedo en perfectas condiciones, se limpiaron espejos y vidrios y se repaso paredes de baños.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, próxima semana le haré una limpieza total para tenerla en condiciones, en caso de que se deba usar para la Fiesta del Ovejero.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se limpiaran mesones mañana, restante se ve ordenado y limpio sus pisos, despejado su interior, se lavaron los pisos debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También debe verse la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encienden, ademas me indica Don Angel Arriaza, que la llave de abrir el baño varones no cumple su función, hasta el día viernes todo bien, según su impresión, hubo como forcejeo, ya que en la mañana de ayer había personas en el lugar en otras condiciones personales. Por lo tanto deberá cambiarse. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron completamente limpias, Stand 1 al 5 Puntos de Ventas 1-2-3, , se terminaron los trabajos de reparaciones, en los sectores anteriormente indicados, lunes la mañana lo veré, si se arreglo, perdida de agua en piso de Baño Damas y atrincar lavamanos, colocar plus en Urinario Baño Varones, próximos días se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis, ademas de repasar todo.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, hoy personal de SALFA trabajaba en despejar toda esa agua acumulada y dejar en condiciones, aparentemente, encontraron la falla de estancamiento, esperemos ojala quede todo bien.

11.-Ponderosa, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, hoy también se repasaron mesones de apoyo, se vio el funcionamiento de lavavajillas industrial, la cual esta en condiciones de uso, pero debe cambiarse llave de paso o colocar teflón, ademas se limpiaron los baños en donde se trabajo, solo falta colocar taza de w.c. en baño de discapacitados, la cual estaba trizada en su base, también limpio y lavo campana de fogón. Esperaremos , para dar una limpieza final a todo el recinto. y dejar en condiciones.-

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver griferías de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en que se indica los lugares y lo que hay que reparar., se avanza

14.- Se debe reparar llave de agua que suministra a Manguera de Incendio de Fogón

15.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, sería como más adelante, puesto que se está enfocado en la Fiesta del Ovejero 2026.-

16.- Se dio inicio al retiro de pasto debido al corte de Césped sector Stand de Cocinerías y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de la Caseta de transmisiones, también, la basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue todo igual.

17.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salió y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedó en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

18.- Verificar mañana si bolsón con latas de aluminio, fue retirado.

19.- Verificar mañana si Cono plástico, que contiene latas y botellas, vaciado y dejado en su lugar.

0.- Albergue, se finalizó la instalación de Cortinas Roller, dejando todo en condiciones, pisos de cerámicos y alfombras en piezas, solo falta limpieza de vidrios interior y parte de exterior, pero reitero la colocación de llave que pueda suministrar agua en este lugar, no existe, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, pero como respuesta me dicen que no porque se escarcha, creo que si así fuese, nadie en la población tendría una llave en su patio, pero quien soy yo para cambiar esto?. Se debe limpiar camino y veredas que llegan al Albergue, pero eso le corresponde al personal que hizo el trabajo, no es lógico que uno termine finalizando estos trabajos.

21.- Fueron retirados desde Bodega de Útiles de Aseo, 6 Galones de Pintura 4 Galones color Marfil Oriental y 2 de color Verde Suculenta, los cuales fueron llevados a Maestranza por Don Angel Arriaza.

VIERNES 20

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo, se limpiaron vidrios y espejos, paredes de duchas, quedando todo funcionando,

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del río, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por pérdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, se hizo limpieza de pisos.

Camarin 2, reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no está para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, además de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, además de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se limpiaron mesones, restante se ve ordenado y limpio sus pisos, despejado su interior, se lavaron los pisos debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se está descascarando por el tiempo, además, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas, el retiro de

materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También se vio la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encendían, pero personal que hace los trabajos eléctricos del sector los vio y la solución era que ninguno de los faroles de patio tenía ampollitas, trabajo que fue realizado por alguien, que al realizarlo nunca puso estas ampollitas, además me indica Don Angel Arriaza, que la llave de abrir el baño varones no cumple su función, hasta el día viernes todo bien, según su impresión, hubo como forcejeo, ya que en la mañana de ayer había personas en el lugar en otras condiciones personales. Por lo tanto deberá cambiarse. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron limpios, Stand 1 al 5 Puntos de Ventas 1-2-3, , se terminaron algunos trabajos de reparaciones, en los sectores anteriormente indicados, perdida de agua en piso lado lavaplatos Stand 3, Baño Damas colocar pedestal y lavamanos, Stand 1 colocar lavaplatos y sifón, Miércoles se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis y ver si los trabajos quedan hechos, repasar todo.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, hoy personal de SALFA seguía trabajando en despejar toda esa agua acumulada y dejar en condiciones, encontraron la falla de estancamiento, esperemos ojala quede todo bien.

11.-Ponderosa, se deben atrincar dos bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, además de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, pero debe cambiarse llave de paso que suministra de agua a la maquina de lavado de vajillas, solo falta colocar taza de w.c. en baño de discapacitados, la cual estaba trizada en su base, esperaremos , para dar una limpieza final a todo el recinto. y dejar en condiciones.-

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver griferías de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferias, del cual se enviaron fotografías, en que se indica los lugares y lo que hay que reparar., se avanza poco pero se avanza.

14.- Se reparo llave de agua que suministra a Manguera de Incendio de Fogón

15.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

16.- Se dio inicio al retiro de pasto debido al corte de Césped sector Stand de Cocinerias y Artesanías, por la parte de atrás y costados, de la Caseta de transmisiones, solo falta basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue todo igual.

17.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

18.- Bolsón con latas de aluminio, sigue en el mismo lugar , nadie lo retira.

19.- Cono plástico, que contenía latas y botellas, igual debe ser retirado del lugar.

20.- Albergue, solo falta retirar plásticos, que traían las Cortinas Roller, dejando todo en condiciones, pisos de cerámicos y alfombras en piezas, solo falta limpieza de vidrios interior y parte de exterior, pero reitero la colocación de llave que pueda suministrar agua en este lugar, no existe, la cual debería estar, en caso de alguna emergencia, es necesario tener una con una manguera puesta, por cualquier eventualidad, pero como respuesta me dicen que no porque se escarcha, creo que si así fuese, nadie en la población tendría una llave en su patio, pero quien soy yo para cambiar esto ?. se debe limpiar camino y veredas que llegan al Albergue, pero eso le corresponde al personal que hizo el trabajo, no es lógico que uno termine finalizando estos trabajos, ver estados de cerámicos en su interior, (trizados) por falla de compactado de terreno.

21.- se repasa Baños Públicos en la tarde , quedando en buenas condiciones.-

LUNES 23

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del río, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por pérdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones, limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas, limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se lavaron los pisos debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la cual se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También se vio la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encendían, pero personal que hace los trabajos eléctricos del sector los vio y la solución era que ninguno de los faroles de patio tenia ampolletas, trabajo que fue realizado por alguien, que al realizarlo nunca puso estas ampolletas, fueron sacados para su limpieza y colocarlos como corresponde, ademas debe cambiarse chapa de el baño varones. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron limpios, Stand 1 al 5 Puntos de Ventas 1-2-3, , se terminaron algunos trabajos de reparaciones, en los sectores anteriormente indicados, perdida de agua en piso lado lavaplatos Stand 3, Baño Damas colocar pedestal y lavamanos, Stand 1 colocar lavaplatos y sifón, Miércoles se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis y ver si los trabajos quedan hechos, repasar todo.

.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, ya fue subsanado por personal de SALFA , los cuales están ahora abocados en dejar todo limpio y despejados , para estar en condiciones.

11.-Ponderosa, siguen sin atrincar bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, debe cambiarse llave de paso que suministra de agua a la maquina de lavado de vajillas, solo falta colocar taza de w.c. en baño de discapacitados, la cual estaba trizada en su base, esperaremos, hoy también se llevo leña a sector fogón para dejar preparado para las actividades a realizarse, también se limpio sector mesones de autoridades , lavándose este espacio, se regó Césped, en sector escenario.-

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver griferías de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en que se indica los lugares y lo que hay que reparar., se avanza poco pero se avanza.

14.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

15.- Mañana se vera las condiciones en que se encuentra la caseta de transmisiones , solo falta basura que debe retirar Salfa, ya se había informado pero sigue todo igual.

16.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

17.- Bolsón con latas de aluminio, sigue en el mismo lugar , nadie lo retira.

18.- Cono plástico, que contenía latas y botellas, igual debe ser retirado del lugar.

19.- Albergue, de acuerdo a informe del día 20 de Febrero 2026.-

MARTES 24

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas

Limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, se lavaron los pisos debido a entrada de agua servidas lo que provocaba mal olor, quedando operativos, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas , el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. También se vio la parte eléctrica, debido a que los focos de patio no encendían, pero personal que hace los trabajos eléctricos del sector los vio y la solución era que ninguno de los faroles de patio tenia ampolletas, trabajo que fue realizado por alguien, que al realizarlo nunca puso estas ampolletas, fueron sacados para su limpieza y colocarlos como corresponde, hoy se hizo este trabajo, se colocaron las ampolletas, quedando todo en perfectas condiciones, ademas debe cambiarse chapa de el baño varones, esto debe hacer en forma urgente, debido a que se ve perdida de agua que sale desde su interior. (de todas maneras deben repasarse, por los vientos y entrada de tierra a los Stand y sobretodo para ser entregados al concesionario que lo utilizara para estas fiestas)

8.- Cocinerías, todo bien, los Stand quedaron limpios, Stand 1 al 5 Puntos de Ventas 1-2-3, , se terminaron algunos trabajos de reparaciones, en los sectores anteriormente indicados, perdida de agua en piso lado lavaplatos Stand 3, Baño Damas colocar pedestal y lavamanos, Stand 1 colocar lavaplatos y sifón, Miércoles se efectuara el lavado de vidrios en sus frontis y ver si los trabajos quedan hechos, para así repasar todo antes de su entrega al concesionario que corresponda.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, ya fue realizado por personal de SALFA , los cuales están ahora abocados en dejar todo limpio y despejados, para estar en condiciones.

11.-Ponderosa, siguen sin atrincar bancas que están sueltas, las razones del porque ? las desconozco, ademas de colocar las faltantes que están en bodega de Archivos Municipales, debe cambiarse llave de paso que suministra de agua a la maquina de lavado de vajillas, solo falta colocar taza de w.c. en baño de discapacitados, la cual estaba trizada en su base, también se lavaron mesones del sector publico, mañana se dejara en condiciones mas optimas, mesones y bancas, se regó Césped., mañana de dejara en condiciones cocina y bar de Ponderosa.

12.- Ponderosa, sector pileta de fogón se observa perdida de agua en el piso, pero se debe ver grifarías de baño varones cocina.

13.- Ponderosa, se esta trabajando, en lo referente a griferías, del cual se enviaron fotografías, en que se indica los lugares y lo que hay que reparar., se avanza poco pero se avanza.

14.- Ponderosa, se esta arreglando parte del piso del escenario que se encontraba en mal estado el cual después, sera pintado.

15.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

16.- hoy se vio en que condiciones se encuentra la caseta de transmisiones, días atrás había sido limpiada, pero hoy se repaso, solo faltaría, sacar tapas y limpiar vidrios y lustras lo que corresponda.

17.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

18.- Bolsón con latas de aluminio, sigue en el mismo lugar , nadie lo retira.

19.- Cono plástico, que contenía latas y botellas, igual debe ser retirado del lugar.

20.- Albergue, se saco bolsa de basura, con los plásticos de cortinas Roller y basura que existía, , quedando operativo, con las faltantes ya indicadas anteriormente en correos electrónicos a la administración.

MIÉRCOLES 25

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo, mañana se hara un aseo mas profundo, con la idea de tener una buena presentación para el fin de semana, sobretodo en duchas , que ya se ven bastante manchadas.-

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas

Limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, hoy se barrieron, y fueron pintados los contornos de las ventanas que sirven como mesón de muestra de los productos de artesanía, pero a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, se debe pedir a encargado de SALFA, la limpieza en sus contornos y barrido de veredas, el retiro de materiales que ya fueron usados por los trabajos que se realizaron en el sector, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa, ademas se abrió puerta de el baño varones, pero aun no se cambio chapa, de todas maneras se pudo arreglar la perdida de agua, que existía, ademas se lavaron paredes

exteriores, lavaron veredas y limpiaron parantes que sirven de apoyo a techo, pero no quedaron como debería haber sido, ya que están manchados con cemento, se recomienda pintar , para dejarlos en condiciones optimas, mañana se repasaran mesones.

8.- Cocinerías, hoy se procedió a la limpieza de vidrios a pesar de que aun quedan trabajos pendientes por realizar en lo referente a grifería, también de lavaron las tapas de protección de las ventas, las cuales no fueron colocadas para realizar y ver los detalles que hubieren quedado en la limpieza de vidrios, finalmente se trapeo, pesar que aun falta que queden habilitados con leña y ser entregados a usuarios. Los Stand quedaron limpios, # . trabajos pendientes, perdida de agua en piso lado lavaplatos Stand 3, Baño Damas colocar pedestal y lavamanos, Stand 1 colocar lavaplatos y sifón.

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin aguan ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, ya fue realizado por personal de SALFA , los cuales están ahora abocados en dejar todo limpio y despejados, para estar en condiciones.

11.-Ponderosa, hoy no se visito.

12.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

13.- hoy se vio en que condiciones se encuentra la caseta de transmisiones, días atrás había sido limpiada, pero hoy se repaso, solo faltaría, sacar tapas y limpiar vidrios y lustras lo que corresponda.

14.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas café y otros por el Edificio Municipal, se quedo en devolver y hasta ahora no ha sido así.-

15.- Bolsón con latas de aluminio, sigue en el mismo lugar , nadie lo retira.

16.- Cono plástico, que contenía latas y botellas, igual debe ser retirado del lugar.

17.- Albergue, se procedió al arreglo de llave de comando de lavaplatos, también fue visitado por la Sra. Alcaldesa Karina Fernández Marín, con la idea de poder alojar personas, habiendo un espacio para 11 personas.

18.- Hora de termino 19:40.-

JUEVES 26

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo, mañana se hará un aseo mas profundo, con la idea de tener una buena presentación para el fin de semana, sobretodo en duchas , que ya se ven bastante manchadas.-

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas

Limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se debe cambiar cerradura de Punto de Ventas 3, llave perdida desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existe, pero se encuentra limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, hoy se limpiaron mesones y se continuo con el pintado de las puertas y se procedió al pintado de los pilares, debido que aunque fueron lavados, no tomaron su forma anterior de presentación, pero el cariño de hacer las cosas bien, quedo demostrado en un joven que con su cooperación desinteresada, logro mostrar algunas de su calidades, y hacer ver que con humildad y sencillez se logran muchas cosas, gracias Joaco , te ira bien en la vida, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas. Contornos limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa, ademas se abrió puerta de el baño varones, y se cambio chapa, quedando operativa, se debe ver nuevamente la perdida de agua, en baño varones.

8.- Cocinerías, hoy se procedió a la limpieza de Stand en un 90 % debido a que mañana se espera el relleno de leña para los fogones de los Stand de cocinerías y así ser entregados a usuarios. Los Stand quedaron limpios, # . trabajos pendientes, perdida de agua en piso lado lavaplatos Stand 3, (Se reparo, solo falta una base de firmeza) Baño Damas colocar pedestal y lavamanos, fue colocado, mañana se debe atrincar y ver como quedo. Stand 1 colocar lavaplatos y sifón (Fue colocado)

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand.

10.- Perdida de agua, que nace casi al pie de la escalera de bajada hacia la Cancha Sintética, ya fue realizado por personal de SALFA , los cuales están ahora abocados en dejar todo limpio y despejados, para estar en condiciones.

11.-Ponderosa, hoy se trapearon los baños, de Cocina Varones y Damas, Baños Públicos, todos operativos , Mesones Autoridades y Públicos, todos en perfectas condiciones, esperemos el tiempo acompañe, para mañana darle el final que corresponde a limpieza, hoy no se pudo limpiar escenario, porque aun se trabajaba en el arreglo de este, fueron puestas las bolsas de basura en sus respectivos tacho, se trapeo cocina y Bar , se probó maquina lavavajillas , funcionando en perfectas condiciones, estufa y horno ok, se pidió a don Angel Arriaza, llevar a Maestranza, y relojes y cajones de madera, que sirvieron para la rayuela, debe instalarse cocinilla móvil de 4 platos , que generalmente se usa para estos eventos. Repasar mesones de apoyo fogón, colocar bancas, faltantes en sector publico. Ojala se alcance a regar. , fogón limpio.

12.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

13.- Se barrio y trapeo la Caseta de Transmisiones, lamentablemente las llaves que se me entregaron no sirven para abrir candados de tapas de protección vidrios. (veremos Mañana), solo se limpiaron los vidrios por dentro , se limpio canoas de tubos fluorescentes, se limpiaron sillas, todo ok.

14.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto.

15.- Bolsón con latas de aluminio, sigue en el mismo lugar , nadie lo retira.

16.- Tacho plástico, que contiene, botellas, igual debe ser retirado del lugar.

17.- Albergue, se procedió lavar vajilla, para su probable uso, por las personas que alojaran,, en general se encuentra en condiciones.-

18.- Se entrego Útiles de Aseo para Complejo Bahía Azul y Ponderosa.

19.- Hora de termino 20:25.-

VIERNES 27

1.- limpieza de baños público, se deja en buenas condiciones de aseo, se hizo un aseo mas profundo, con la idea de tener una buena presentación para el fin de semana, sobretodo en duchas, ya se veían bastante manchadas, ademas de vidrios, espejos, ademas de lavamanos, se dejo todos los Box tanto de Damas y Varones con Papel Higiénico, en resumen baños no deberían tener problemas.

2.- Se recorre parte del Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpio, en condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües.

Camarin 2 , reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de un año, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Limpio, llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza,

encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

Baño Damas

Limpio en condiciones, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, además de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. (Momentáneamente Cerrado) .-

6.- Se cambio cerradura de Puerta del Punto de Ventas 3, llave se perdió desde fiesta del Ovejero 2024, por usuario, copia no existía, se dejó limpio.

7.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios sus pisos, despejado su interior, hoy se repaso nuevamente mesones, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, además. Contornos limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa, además se abrió puerta de el baño varones, y se cambio chapa, quedando operativa, se vio nuevamente la perdida de agua, en baño varones, quedando en buenas condiciones.-

8.- Cocinerías, hoy se procedió a la limpieza general de los Stand se esperaba el relleno de leña para los fogones de los Stand de cocinerías y así ser entregados a usuarios. Los Stand quedaron limpios, trabajos pendientes, perdida de agua en piso lado lavaplatos Stand 3, (Se reparo), Baño Damas colocar pedestal y lavamanos, (fue colocado).

9.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand.

10.- Personal de SALFA , se aboco en dejar todo limpio y despejados, para estar en condiciones y tener un camino expedito, para los visitantes a la Fiesta del Ovejero.

11.-Ponderosa, se dejó todo en condiciones para ser solo adornado, por las personas a cargo de esta misión, personal de Maestranza deberá retirar los desechos que quedaron y ser llevados a patio de maestranza u otro lugar., se pido a Don Angel Arriaza, llevar a Maestranza, relojes y cajones de madera, que sirvieron para la rayuela, debe instalarse cocinilla móvil de 4 platos , que generalmente se usa para estos eventos. encargado de productora estaba al tanto de esta situación, repasar mesones de apoyo fogón, colocar bancas, faltantes en sector publico.

12.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, claro que esto que menciono, seria como mas adelante, puesto que se esta enfocado en a Fiesta del Ovejero 2026.-

13.- Se barrio y trapeo la Caseta de Transmisiones, lamentablemente las llaves que se me entregaron no sirven para abrir candados de las tapas de protección vidrios. Se les coloco WD40 ayer, para ver hoy con las llaves si funcionaba, pero nunca llegaron las llaves, ojala se hayan podido abrir (veremos Mañana), solo se limpiaron los vidrios por dentro , se limpio canoas de tubos fluorescentes, se limpiaron sillas y pisos, todo ok.

14.- Ver situación de vajilla faltante, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto.

15.- Bolsón con latas de aluminio, sigue en el mismo lugar , nadie lo retira.

16.- Tacho plástico, que contiene, botellas, igual debe ser retirado del lugar.

17.- Albergue, se procedió lavar vajilla, para su probable uso, por las personas que alojaran,, en general el Albergue se entrego en buenas condiciones.

18.- Hora de Termina 16:30.-

Juan Carlos Ruiz Villarroel
8.0-0.3/8-0



Constanza Guerra Mourguet
DIDECO
Municipalidad de Primavera