



FUNCIONARIO	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL
CARGO	Prestador de Servicios de Mantención y Aseo Dependencias Comunitarias
PERÍODO INFORMADO	Mes de mayo 2026

Lunes 04/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, rotura de Sifón Urinario ya avisado ahora el otro, arreglar. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c. • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, No utilizable. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Adm. Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, loza prestada a Sede comunitaria y a funcionarios aun no devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de Vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, se trapeo entrada, por goteras del tragaluz de hall, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia cielo raso, presenta gotera, además sin luz ni calefacción.
-------------	---

Martes 05/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, bien, fueron reparados los 2 Sifones de los Urinarios, o solo esperar el cómo quedo, debido a la silicona que debe secar. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c. (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, se Obs. Hongos en paredes, y revisar canaletas (Rotas). • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Adm. Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, loza prestada a Sede comunitaria y a funcionarios aun no devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de Vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, se trapeo entrada, por goteras del tragaluz de hall, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia cielo raso, presenta gotera, además sin luz ni calefacción.
-----------------	---

Miércoles 06/05	• • -Baños Públicos: Limpieza General, bien, fueron reparados los 2 Sifones de los Urinarios, solo esperar el cómo quedo, debido a la silicona que debe secar. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas W.C. (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Adm. Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de Vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, se trapeo entrada, por goteras del tragaluz de hall nuevamente, esto ya fue avisado, hoy visito en terreno la jefa de DIDECO Sra. Constanza Guerra en compañía del Sr. Abogado Gustavo Alfonsí, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia, cielo raso en mal estado , gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos
----------------------------	--

Jueves 07/04	• • -Baños Públicos: Limpieza General, bien, fueron reparados los 2 Sifones de los Urinarios, solo esperar el cómo quedo, debido a la silicona que debe secar. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver que pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas W.C. (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Adm. Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, se trapeo entrada, por goteras del tragaluz de hall nuevamente, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • Bodega Útiles de Aseo: Limpia, cielo raso en mal estado, gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos • Llaves de Albergue entregadas a Don Luis Ojeda M. quien entregara al Paradero para ser entregadas al Profesor Rafael Cubillos.
-----------------	--

Viernes
08/04

- **-Baños Públicos:** Limpieza General, bien, fueron reparados los 2 Sifones de los Urinarios, solo esperar el cómo quedo, debido a la silicona que debe secar, fin de semana no se tomó en cuantas instrucciones y nuevamente se produce gotera en un sifón.
- **-Termos de Camarines Cancha Sintética:** pierden agua ver que pasa.
- **-Camarín 1:** limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO
- **-Camarín 2:** limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas W.C. (Pierden agua)
- **-Baño Varones Cancha Sintética:** Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes
- **-Baño Damas Cancha Sintética:** Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente.
- **-Stand de Artesanías:** Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas).
- **-Stand Cocinerías:** Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Adm. Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas).
- **-Espacio entre Stand:** Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada.
- **-Ponderosa:** Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas.
- **-Bar Ponderosa:** Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto el Inventario de vajillería no es el real.
- **-Albergue:** Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, que supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos.
- **-Caseta de Transmisiones:** Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder.
- **-Museo y Biblioteca:** Aseo Baños y Hall
- **-Bodega Útiles de Aseo:** Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción.
- Retiro de Útiles de Aseo: Maestranza
- Edificio Municipal
- Salud
- Complejo Bahía Azul

Miércoles 13/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, todo bien, fue reparado nuevamente 1 Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, cambiar algunos cerámicos, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, revisar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Edificio Municipal.
----------------------------	--

Jueves 14/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, todo bien, fue reparado nuevamente 1 Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, cambiar algunos cerámicos, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, revisar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Edificio Municipal.
-----------------	--

Viernes
15/05

- **-Baños Públicos:** Limpieza General, todo bien, fue reparado Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza.
- **-Termos de Camarines Cancha Sintética:** pierden agua ver qué pasa.
- **-Camarín 1:** limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO
- **-Camarín 2:** limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua)
- **-Baño Varones Cancha Sintética:** Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes
- **-Baño Damas Cancha Sintética:** Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, cambiar algunos cerámicos, baños no utilizables momentáneamente.
- **-Stand de Artesanías:** Limpios y ordenados, se Obs. Hongos en paredes, revisar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. Pero fuera de la puerta de estos baños, se ve una pérdida de agua, fue enviada foto a DIDECO y administrador Municipal.
- **-Stand Cocinerías:** Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas).
- **-Espacio entre Stand:** Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada.
- **-Ponderosa:** Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas.
- **Bar Ponderosa:** Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de vajillería no es el real.
- **-Albergue:** Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos
- **-Caseta de Transmisiones:** Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder.
- **-Museo y Biblioteca:** Aseo Baños y Hall
- **-Bodega Útiles de Aseo:** Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, ya lleva 3 años en mal estado, gotea, además sin luz ni calefacción.
- Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos, Complejo Bahía Azul.

Lunes 18/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, no se hizo un trabajo de aseo como corresponde el fin de semana, de todas seguir, todo bien, fue reparado Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, pero repasar un poco, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, pero se repasa un poco, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, cambiar algunos cerámicos, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, se Obs. Hongos en paredes, revisar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. Pero fuera de la puerta de estos baños, se ve una pérdida de agua, fue enviada foto a DIDECO y administrador Municipal. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3, también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria a funcionarios sin ser devuelta aun, como también un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, ver este tema, posible falla en caldera, no hay calefacción en pieza 4-7, ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, hoy se observa posible desprendimiento de plancha transparente del tragaluz, supuestamente esto ya había sido reparado, ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción.
--------------------	--

Martes 19/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, todo bien, fue reparado nuevamente 1 Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c. (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, , gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos -
-----------------	---

Miércoles 20/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, todo bien, fue reparado nuevamente 1 Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c. (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, , gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos -
--------------------------------	---

Lunes 25/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, Vidrios y espejos y demás, todo bien, Sifones operativos, • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa.) • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisado a Dideco. • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, se repasa, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, cambiar cerámicos, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, se repasa, arreglar flexibles w.c, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos • -Museo y Biblioteca: Baño y Hall
-------------	---

Martes 26/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, operativo. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisado a Dideco. • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, cambiar cerámicos, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles w.c, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. Pero fuera de las puertas de estos baños, se ve una pérdida de agua, fue enviada foto a DIDECO y administrador Municipal. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como también un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de Vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Baños Públicos • • -Retiro de Útiles de Aseo: Ponderosa • Baños Públicos
-----------------	--

Miércoles27/05	• Baños Públicos: Limpieza General, operativo. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisado a Dideco. • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, cambiar cerámicos, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles w.c, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. Pero fuera de las puertas de estos baños, se ve una pérdida de agua, fue enviada foto a DIDECO y administrador Municipal. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como también un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de Vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • -Retiro de Útiles de Aseo: Ponderosa • Baños Públicos
----------------	---

Jueves 28/05	• -Baños Públicos: Limpieza General, todo bien, fue reparado nuevamente 1 Sifón de los Urinarios, solo esperar que la silicona debe secar, según instrucciones de Don Sergio Alvarez de Maestranza. • -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver qué pasa. • -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO • -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas w.c (Pierden agua) • -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes • -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, cambiar algunos cerámicos, baños no utilizables momentáneamente. • -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, revisar canaletas (Rotas). Baños sin novedad. • -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Administrador Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). • -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. • -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño damas cocina, se debe reparar, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. • Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto, el Inventario de vajillería no es el real. • -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo Ala Izquierda, no así Ala Derecha, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos • -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. • -Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción. Retiro de Útiles de Aseo: Edificio Municipal.

Viernes 29/05	-Baños Públicos: Limpieza General, bien, fueron reparados los 2 Sifones de los Urinarios, solo esperar el cómo quedo, debido a la silicona que debe secar, fin de semana no se tomó en cuantas instrucciones y nuevamente se produce gotera en un sifón. -Termos de Camarines Cancha Sintética: pierden agua ver que pasa. -Camarín 1: limpio, pero con muchos detalles de arreglos, avisados a DIDECO -Camarín 2: limpio, arreglar luz de canoa Hall, casi 2 años y apriete de Flexibles de lavamanos y tazas W.C. (Pierden agua) -Baño Varones Cancha Sintética: Limpio, no utilizable faltan Urinarios y cambiar Mochilas de w.c, colocar flexibles faltantes -Baño Damas Cancha Sintética: Limpio, arreglar flexibles, afianzar Luz de Patio, baños no utilizables momentáneamente. -Stand de Artesanías: Limpios y ordenados, pero con hongos, creo se debe pintar y cambiar canaletas (Rotas). -Stand Cocinerías: Limpios y ordenados, ya hace un mes que existe una pérdida de agua en cañería exterior parte de atrás, que alimenta lavaplatos de Cocinería 3 se enviaron fotos a DIDECO y Adm. Municipal, además fue vista la avería por Don Mauricio Peña y Lillo. Faltan reponer de 3 extintores en los puntos de ventas 1-2-3., también cambiar las canaletas (Rotas). -Espacio entre Stand: Se debe colocar una llave de Corte que alimente los Stand en forma separada. -Ponderosa: Pisos Cocina, fogón, baños, escenario, pasillos camarines, mesones en general limpios, rotura en baño varones de cocina, filtra en pileta de fogón, baño varones Publico General, Box 1 posible rotura de Mochila, Canaletas rotas. -Bar Ponderosa: Limpio, solo falta, todas las fuentes y 5 tapas de ollas, después de la Fiesta del Ovejero, que aún no aparecen, además de loza que se prestó a Sede comunitaria, sin devolución, y a funcionarios sin ser devuelta, como un préstamo hecho a la Sra. Mirta Rogel, según lo que se me informo, de fecha 20.08.2024, por lo tanto el Inventario de vajillería no es el real. -Albergue: Limpia, cerámica piso trizada en pasillo dormitorios y comedor, con calefacción completa, solo ver reparación de tragaluz de hall nuevamente, que supuestamente ya había sido reparado, esto ya fue avisado, pieza 8 cerrada, por ser privacidad del Profesor de música Don Rafael Cubillos. -Caseta de Transmisiones: Limpia y ordenada, existen unos cuadros que quizás no sean su lugar ideal, con el tiempo se pueden echar a perder. -Museo y Biblioteca: Aseo Baños y Hall Bodega Útiles de Aseo: Limpia, Ver posibilidad de arreglo cielo raso, gotea, además sin luz ni calefacción Retiro de Útiles Edificio Municipal Salud Complejo Bahía Azul
------------------	---

Juan Carlos Ruiz Villarroel
8.07.0.318-0



Constanza Guerra Mourguet
DIDECO
Municipalidad de Primavera

